



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-5180CS0297

Registration Number
Registriernummer

| | |
|---|---|
| Field of Application <i>Anwendungsbereich</i> | products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i> |
| Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i> | DEKOTEC GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen |
| Distributor <i>Vertreiber</i> | DEKOTEC GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen |
| Product Category <i>Produktart</i> | greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180) |
| Product Description <i>Produktbezeichnung</i> | Protection tape against corrosion |
| Model <i>Modell</i> | BUTYLEN-AS39 P/-R20 HT with BUTYLEN-HT Primer |
| Test Reports <i>Prüfberichte</i> | laboratory control test: 21-01494-KP02- from 07.07.2022 (EBI) supplement test: 17/335/5180/4 from 08.01.2018 (EBI) type testing: 16/251/51805 from 13.06.2017 (EBI) |
| Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i> | DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672 (01.12.2000) |

Date of Expiry / File No. 13.06.2027 / 22-0364-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

12.10.2022 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Type <i>Typ</i> | Technical Data <i>Technische Daten</i> | Remarks <i>Bemerkungen</i> |
|--|--|--------------------------------------|
| BUTYLEN-AS39 P/-R20 HT with BUTYLEN-HT Primer | stress-class: C permanent operating temperature: up to +50 °C designation according to standard: coating DIN EN 12068-C 50 resp. DIN 30672-C 50 | |

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

application: 4 (2+2) layers to be wrapped cold on top of primer coat "HT"

