



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-5180DM0060

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	DEKOTEC GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Distributor <i>Vertreiber</i>	DEKOTEC GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Product Category <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	heat shrinkable wraparound sleeve with primer
Model <i>Modell</i>	DEKOTEC®-HTS100 mit DEKOTEC®-EP Primer HT
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 21-01689-AB01 from 20.12.2021 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Date of Expiry / File No. 17.02.2026 / 22-0086-GNA
Ablaufdatum / Aktenzeichen

01.03.2022 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
DEKOTEC®-HTS100 mit DEKOTEC®-EP Primer HT	stress-class: C permanent operating temperature: ...+100 °C designation according to standard: coating DIN EN 12068-C HT 100 UV	

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

application: warm applied heat shrinkable sleeve on coating
Resistant to UV radiation