



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-5180BR0224

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	DEKOTEC GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Distributor <i>Vertreiber</i>	DEKOTEC GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Product Category <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Heat shrinkable wraparound sleeve
Model <i>Modell</i>	DEKOTEC® HTS-70
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: 21-01019-KP01 from 19.07.2021 (EBI) type testing: 11/166/5180/2 from 26.01.2012 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672-1 (01.05.2019)

Date of Expiry / File No. 26.05.2026 / 21-0036-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

07.09.2021 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
DEKOTEC® HTS-70	stress-class: C HT permanent operating temperature: max. +60 °C designation according to standard: Umhüllung EN 12068-C HT 60 / DIN 30672-1-C HT 60	

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

application: warm applied corrosion protection coating with or without liquid epoxy primer "DEKOTEC PRIMER"